




# 試験結果報告書

株式会社 ライツインターナショナル 殿



一般財団法人

日本塗料検査協会 西支部  
支部長 沼田 政平  
〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号

依頼No. 125897

報告日：平成24年11月26日

支部長	担当者

品名	キルコート i (クールホワイト) ( Lot No. — )	試料受付日	平成24年11月2日
		試料採取日	平成24年10月30日
		試料採取場所	—
依頼者名称	株式会社 ライツインターナショナル	試料採取者	—
依頼者住所	東京都中央区八丁堀2-2-8 宝橋ビル5階	試料数量	4kg

試験項目	結果	試験方法
ホルムアルデヒド 放散量 (mg/L)  7日後	① 不検出 (測定下限値0.030) ② 不検出 (測定下限値0.030)  平均 不検出 (測定下限値0.03)  以上	JIS K 5601-4-1:2003 「塗料成分試験方法—第4部：塗膜からの放散成分分析—第1節：ホルムアルデヒド」3. デシケータ法 3.8.7 定量方法 a) 吸光光度法による。  塗装条件 希釈剤及び希釈率；希釈なし 塗装回数；3回塗り (刷毛塗り) 塗布量 ；1回目 100g/m <sup>2</sup> 2回目 150g/m <sup>2</sup> 3回目 150g/m <sup>2</sup>  塗装間隔；各2時間 試験片の素材；アルミ板  試験期間 平成24年11月13日～ 平成24年11月21日

製造者：株式会社 ライツインターナショナル

以下余白

様式11

改定日:2012年8月30日

株式会社 ライツインターナショナル

2012年12月20日

(申請代表者氏名) 坂野 忠司 殿

## ホルムアルデヒド自主管理商品登録証明書(更新)

東京都渋谷区恵比寿3-12-8  
社団法人 日本塗料工業会  
会 長 河 盛 裕 三



下記商品は社団法人日本塗料工業会がホルムアルデヒド自主管理商品として登録した塗料であることを証明致します。

**有効期限:2015年12月31日まで**

記

登録番号	ホルムアルデヒド 放散等級区分表示	商品名	初期登録日
S43001	F☆☆☆☆	キルコートi (各色)	2009/11/05
S43002	F☆☆☆☆	キルコート(各色)	2010/09/17

※次に掲げる塗料は対象外とする。①告示に規定されているJIS及び家庭用屋内壁塗料 (JIS K 5960)のJISマーク表示品とその対象となる商品、  
②告示対象外とされているJISマーク表示品、③屋外塗装用塗料、④工場塗装用塗料

以上